

А.А. Антошкин<sup>1</sup>, П.А. Качанов<sup>2</sup>, В.И. Галица<sup>2</sup>, А.Н. Литвяк<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Национальный университет гражданской защиты Украины, Харьков*

<sup>2</sup> *Национальный технический университет «ХПИ», Харьков*

## ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА СКОРОСТЬ ОСАЖДЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ

*Проведены экспериментальные исследования влияния электростатического поля на скорость осаждения мелкодисперсной пыли, полученной при сжигании огнетушащего аэрозоля. Полученные результаты показывают, что для принятых условий эксперимента скорость осаждения аэрозолеобразующих составов увеличивается примерно в 1,7 раза, по сравнению с гравитационным способом. Выявлено, что наиболее интенсивно пыль оседает на электростатических пластинах в областях завихрений, образованными входной решеткой. Падение скорости осаждения огнетушащего аэрозоля на пластинах связано с загрязнением выходной решетки ГВ-1.*

**Ключевые слова:** электростатическое поле, мелкодисперсная пыль, запыленная среда, огнетушащий аэрозоль, скорость осаждения аэрозоля.

### Введение

**Постановка проблемы.** Вредное воздействие на здоровье человека промышленной пыли до сих пор является серьезной проблемой. Особенно сложной задачей является очистка воздуха от мелкодисперсной пыли, когда обыкновенная фильтрация воздуха оказывается недостаточно эффективной.

К современным средствам пожаротушения относятся генераторы огнетушащего аэрозоля ГОА при срабатывании которых выделяется мелкодисперсный аэрозоль, являющийся эффективным средством тушения пожаров любого класса. Однако после срабатывания генератора огнетушащего аэрозоля атмосфера в помещении долгое время остается непригодной для дыхания. Принимая во внимание жесткие требования [1] по степени негерметичности помещений, защищаемых аэрозольными установками пожаротушения, восстановление нормальных условий проветриванием занимает слишком много времени. Использование дымососов для удаления огнетушащего аэрозоля (ОА) потребует установки на них фильтров для предотвращения выброса мелкодисперсной взвеси в атмосферу и оседания ее на прилегающей территории.

Таким образом, существует проблема исследования способов увеличения скорости осаждения частиц аэрозоля в замкнутых объемах. Проблема становится еще более актуальной для случаев, когда проветривание объемов вообще невозможно.

**Анализ последних исследований и публикаций.** Для очистки воздуха от пыли на производственных предприятиях применяют, как правило, механические фильтры. При таком способе очистки наиболее опасные мелкодисперсные частицы остаются в воздухе. Для их осаждения необходимо применение других, более эффективных способов: аку-

стическое и ультразвуковое воздействие [2], воздействие электростатическим полем [3], распыление электростатических частиц [4].

При исследовании горения аэрозолеобразующих составов (АОС) основное внимание уделялось определению избыточного давления в помещении и решению проблемы высокой температуры сгорания АОС [5, 6]. Вопросы же осаждения ОА исследовались лишь с использованием гравитационного метода [6]. Исследований влияния электростатического поля на скорость осаждения ОА не проводилось. Таким образом исследование способов увеличения скорости осаждения ОА до сих пор остается проблемой.

### Постановка задачи и ее решение

Задачей данной работы является исследование влияния электростатического поля на скорость осаждения ОА. В качестве объекта исследования был выбран замкнутый объем высотой 485 мм, шириной 460 мм и длиной 500 мм. В этом объеме сжигались аэрозолеобразующие заряды Е-1 разной массы и создавалась различная концентрация ОА.

Для исследования влияния электростатического поля на скорость осаждения ОА внутрь объекта был помещен разработанный электростатический прибор ГВ-1 (рис. 1) с электростатическими пластинами общей площадью 12032мм<sup>2</sup>, на которые подавалось напряжение 20кV.



Рис. 1. Электростатический прибор ГВ-1

Через пластини прокачивалась газоздушная среда с начальной скоростью 2м/с, через выходное

отверстие площадью 500мм<sup>2</sup>. Схема экспериментальной установки показана на рис. 2.




Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 – модель помещения; 2 – источник света; 3 – фотозлектрический приемник (Ленинград-4); 4 – электростатический воздухоочиститель ГВ-1

Изменение концентрации ОА исследовалось оптическим методом. Согласно закону Ламберта-Бера:

$$\phi = \phi_0 \cdot e^{-k c_a l}, \tag{1}$$

где  $\phi_0 = 420, \text{ мВ}$  – эквивалент интенсивности светового потока излучателя в прозрачной среде;  $\phi$  – эквивалент интенсивности светового потока в запыленной среде, мВ;  $k$  – коэффициент, учитывающий оптические свойства газоздушной среды;  $c_a$  – концентрация взвешенных частиц;  $l$  – расстояние между излучателем и приемником.

Как видно, концентрация аэрозоля однозначно связана с интенсивностью светового потока проникающего через запыленную среду.

Для удобства анализа результатов использовалось понятие относительной оптической плотности среды:

$$S_x = \frac{\phi_0 - \phi}{\phi_0}. \tag{2}$$

После сжигания АОС показания ФЭП фиксировались с шагом 1 минута. Первые 10 мин осаждение ОА происходило под действием гравитации, Последующие 10 мин осаждение ОА происходило с использованием электростатического прибора ГВ-1.

Было запланировано проведение 4-х экспериментов:

Эксперимент 1: масса аэрозоля 2,5 г.

Эксперимент 2 : масса аэрозоля 1,5 г.

Эксперимент 3 : масса аэрозоля 2.0 г.

Эксперимент 4 : масса аэрозоля 1.0 г.

Протокол эксперимента представлен в табл. 1.

Изменение оптической плотности газоздушной среды показано на рис. 3.

Таблица 1

Протокол эксперимента

t, мин	$\Phi_1, \text{ мВ}$	$S_{x1}$	$\Phi_2, \text{ мВ}$	$S_{x2}$	$\Phi_3, \text{ мВ}$	$S_{x3}$	$\Phi_4, \text{ мВ}$	$S_{x4}$
0	306	27,1	297	29,3	299	28,8	313	25,5
1	306	27,1	309	26,4	310	26,2	317	24,5
2	308	26,7	311	26,0	314	25,2	318	24,3
3	310	26,2	317	24,5	316	24,8	328	21,9
4	316	24,8	321	23,6	321	23,6	330	21,4
5	319	24,0	325	22,6	325	22,6	333	20,7
6	323	23,1	328	21,9	329	21,7	336	20,0
7	326	22,4	331	21,2	333	20,7	342	18,6
8	330	21,4	335	20,2	337	19,8	343	18,3
9	335	20,2	340	19,0	341	18,8	345	17,9
10	343	18,3	345	17,9	345	17,9	349	16,9
11	349	16,9	358	14,8	357	15,0	360	14,3
12	358	14,8	364	13,3	363	13,6	366	12,9
13	367	12,6	372	11,4	369	12,1	371	11,7
14	373	11,2	379	9,8	375	10,7	377	10,2
15	379	9,8	384	8,6	379	9,8	383	8,8
16	384	8,6	388	7,6	393	6,4	388	7,6
17	388	7,6	392	6,7	387	7,9	391	6,9
18	392	6,7	395	6,0	390	7,1	394	6,2
19	395	6,0	398	5,2	398	5,2	397	5,5
20	397	5,5	400	4,8	400	4,8	400	4,8

### Выводы

Полученные результаты показывают, что для принятых условий эксперимента скорость осаждения АОС увеличивается примерно в 1,7 раза, по сравнению с гравитационным способом. Выявлено, что наиболее интенсивно пыль оседает на электростатических пластинах в областях завихрений, образованными входной решеткой. Падение скорости осаждения ОА на пластинах связано с загрязнением выходной решетки ГВ-1.




Рис. 3. Изменение оптической плотности среды

### Список литературы

1. Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтажування та експлуатування: ДСТУ 4490:2005 – [Чинний від 2005-25-11]. – К. : Держспоживстандарт України. – 2005. – 16 с. – (Національний стандарт України).

2. Антонникова, А.А., Коровина Н.В., Кудряшова О.Б. Ультразвукове осаждение мелкодисперсного аэрозоля // Известия ТПУ. – 2014. – Т.324. – №2. – с.57-62.

3. Степкина М.Ю., Ахмадеев И.Р., Ворожцов Б.И. Экспериментальное исследование способа ускорения мелкодисперсного аэрозольного облака под действием электростатического поля // Ползуновский вестник. – 2014. – №3. – с. 134-138.

4. Olga Kudryashova and Maria Stepkina Electrostatic charge of power particles and their sorption capacity // Proc. HEMS 2016? 136-137, Tomsk (2016).

5. Бондаренко С.Н. Применение генераторов огнетушащего аэрозоля в составе автоматических установок пожаротушения, вопросы математического моделирования/ С.Н. Бондаренко // Проблемы пожарной безопасности. – 1999. – №3. – С. 25-28. – Режим доступа: <http://repositc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1512>.

6. Литвяк А.Н. Экспериментальное определение температуры и избыточного давления при работе генераторов огнетушащего аэрозоля. / А.Н. Литвяк, М.Н. Мурин // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков, УГЗУ, – 2008. – Вып 24. – С.115-119. Режим доступа: <http://repositc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/492/1/08%20Litvyak%20Murin%20GOA.pdf>

Надійшла до редколегії 5.02.2018

Рецензент: д-р техн. наук, проф. М.І. Адаменко, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків.

### ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ НА ШВИДКІСТЬ ОСАДЖЕННЯ ВОГНЕГАСНОГО АЕРОЗОЛЮ

О.А. Антошкін, П.О. Качанов, В.І. Галиця, О.М. Литвяк

Проведено експериментальні дослідження впливу електростатичного поля на швидкість осадження дрібнодисперсного пилу, отриманої при спалюванні вогнегасної аерозолі. Отримані результати показують, що для прийнятих умов експерименту швидкість осадження аерозолеутворюючого складів збільшується приблизно в 1,7 рази, в порівнянні з гравітаційним способом. Виявлено, що найбільш інтенсивно пил осідає на електростатичних пластинах в областях завихрень, освіченими входній ґратами. Падіння швидкості осадження вогнегасної аерозолі на пластини пов'язано з забрудненням вихідної решітки ГВ-1.

**Ключові слова:** електростатичне поле, дрібнодисперсний пил, запылена среда, огнетушащий аерозоль, швидкість осадження аерозолі.

### INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE ELECTROSTATIC FIELD ON THE DEPOSITION RATE OF FINE DUST

O.A. Antoshkin, P.A. Kachanov, V.I. Galitsa, A.N. Litvyak

Experimental studies of the influence of the electrostatic field on the deposition rate of fine dust obtained by burning a fire extinguishing aerosol. The obtained results show that, for the experimental conditions adopted, the sedimentation rate of the aerosol-forming compositions increases approximately by 1.7 times, in comparison with the gravitational method. It was found that the dust is most intensely deposited on electrostatic plates in the vortex regions formed by the input grating. The drop in the speed of deposition of the extinguishing aerosol on the plates is associated with the contamination of the output grating ГВ-1.

**Keywords:** electrostatic field, fine dust, dusty environment, fire extinguishing aerosol, aerosol deposition rate.